

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«19» марта 2024 г., 78240131000209932361

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района Управления по  
Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«09» апреля 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2403/024-78/32-В/ВВП

Дата и время составления акта

г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 29, каб. 222

Место составления акта

Акт выездной проверки  
внеплановой

Типовой шаблон документа

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «19» марта 2024 г., № 2403/024-78/32-В/ВВП, учетный номер проверки 78240131000209932361.

Указывает на дату, время, место проведения выездной проверки, наименование контролируемого объекта, наименование государственного органа, осуществляющего контроль (надзор), наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку.

2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

Указывает на вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля и/или вид государственного надзора в области гражданской обороны, вид государственного надзора в области гражданской обороны, вид государственного надзора в области гражданской обороны, вид государственного надзора в области гражданской обороны.

3. Выездная проверка проведена:

1. Фешина-Алешина Анастасия Викторовна – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
2. Гучкова Оксана Михайловна – начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
3. Смурыгин Станислав Константинович – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Указывает на фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего проверку, должность лица, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

Указывает на фамилию, имя, отчество лица, привлекаемого к проведению проверки.

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

Указывает на фамилию, имя, отчество лица, привлекаемого к проведению проверки, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

Указывает на объект контроля (надзора), наименование контролируемого объекта, наименование государственного органа, осуществляющего проверку.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местонахождению):

1. г. Санкт-Петербург, тер. Сергиево, б-р Российский, Дом 4/2 литера А

Указывает на адрес места нахождения контролируемого объекта, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку.

7. Контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №414 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7807026472,  
адрес регистрации юридического лица: 198218, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Б-Р РОССИЙСКИЙ (СЕРГИЕВО ТЕР), Д. 4/2,  
ЛИТЕР А

Указывает на фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку, наименование государственного органа, осуществляющего проверку.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» апреля 2024 года, 11 час. 00 мин.  
по «09» апреля 2024 года, 15 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.  
по " " Г., час. мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений

в следующие сроки:

с «09» апреля 2024 года, 14 час. 00 мин.  
по «09» апреля 2024 года, 15 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, ул Партизана Германа, Дом 29 литера А

по результатам которого составлен:

протокол получения письменных объяснений от 09.04.2024 №2403/024-78/32-В О

2) осмотр

в следующие сроки:

с «04» апреля 2024 года, 11 час. 00 мин.  
по «04» апреля 2024 года, 13 час. 00 мин.

по месту: г Санкт-Петербург, тер Сергиево, б-р Российский, Дом 4.2 литера А

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 04.04.2024 №2403/024-78/32-В

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. удостоверение о курсовом обучении 016166
2. удостоверение о курсовом обучении 044684
3. приказ от 09.01.2024 № 9-од
4. приказ от 09.01.2024 № 7-од
5. Положение об организации и ведении гражданской обороны в ГБОУ СОШ № 414
6. Положение о порядке обеспечения специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты работников
7. приказ от 09.01.2024 № 8-од
8. приказ от 28.02.2024 № 22-од
9. Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования ГБОУ СОШ № 414
10. приказ от 20.03.2024 № 35-од
11. удостоверение о повышении квалификации 008730
12. удостоверение о повышении квалификации 045617
13. Акт инвентаризации, оценки содержания и использования защитного сооружения гражданской обороны инвентарный № 5179 - 78 от 24.07.2018
14. Технический паспорт на здание ГБОУ СОШ № 414
15. Устав ГБОУ СОШ № 414
16. Распоряжение от 08.08.2014 № 377-рк

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В организации эксплуатирующей ЗС ГО № 5178, 5179 не назначены ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация правильного учета, содержания помещений ЗС ГО, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, 5179  
 Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:  
 Пункт 1.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
 Нарушенное обязательное требование  
 Назначено должностное лицо, в обязанности которого входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования
2. В организации не созданы звенья по обслуживанию ЗС ГО № 5178, №5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309, п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ

от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583)

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 1.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

**Нарушенное обязательное требование:**

Организовано должностным лицом, в обязанности которого входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования, проведение работ по ремонту, обделуживанию помещений и оборудования ЗС ГО

3. В организации не ведётся журнал учёта ЗС ГО (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309, п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 2.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Организацией ведётся журнал учёта защитных сооружений гражданской обороны (при наличии защитных сооружений гражданской обороны)
4. В организации отсутствуют обязательные приложения к паспорту ЗС ГО (копии поэтажных планов и эскизов помещений ЗС ГО) (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 2.1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Организацией ведётся журнал учёта защитных сооружений гражданской обороны (при наличии защитных сооружений гражданской обороны)
5. В организации обязательные приложения к паспорту ЗС ГО (копии поэтажных планов и эскизов помещений ЗС ГО) не согласованы и не заверены органами технической инвентаризации, организацией – балансо-держателем ЗС ГО и органом управления по делам гражданской обороны (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 2.2, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Согласованы и заверены копии поэтажных планов и эскизов помещений объекта гражданской обороны организацией - балансо-держателем, являющиеся обязательными приложениями к паспортам защитных сооружений гражданской обороны
6. Не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования ЗС ГО № 5178, №5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309, п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 3.2.1, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования защитного сооружения
7. Не обеспечена сохранность гидроизоляции ЗС ГО № 5178, № 5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 3.2.1, абзац четвертый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Обеспечена герметизация и гидроизоляция защитного сооружения

8. При эксплуатации ЗС ГО № 5178, №5179 в мирное время допущен демонтаж оборудования (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583)  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3.2.2, абзац пятый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в мирное время не допущен демонтаж оборудования
9. Допущено загромождение аварийных выходов в ЗС ГО № 5178, №5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Пути движения, входы в защитное сооружение гражданской обороны и аварийные выходы содержатся свободными
10. Во входах ЗС ГО № 5178, 5179, неиспользуемых в мирное время, защитно-герметические двери не находятся на подставках и не прикрыты съёмными лёгкими экранами или щитами (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3.2.5. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Защитно-герметические двери и герметические ворота и двери защитного сооружения прикрываются съёмными лёгкими экранами или щитами
11. В ЗС ГО № 5178, №5179 воздухоборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых не окрашены в белый цвет (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3.2.10, абзац четвёртый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Воздухоборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых окрашены в белый цвет
12. В ЗС ГО № 5178, № 5179 трубы режима регенерации (до теплоёмкого фильтра) и системы пожаротушения не окрашены в красный цвет (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3.2.10, абзац шестой. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Трубы режима регенерации (до теплоёмкого фильтра) и системы пожаротушения окрашены в красный цвет
13. В ЗС ГО № 5178, № 5179 трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод не окрашены в чёрный цвет (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 3.2.10, абзац седьмой. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в



обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 3.2.11. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

**Нарушенное обязательное требование:**

Обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению

20. В ЗС ГО № 5178, №5179 система отопления не содержится в исправном состоянии и не готова к использованию по назначению (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
- Пункт 3.2.11. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
- Нарушенное обязательное требование:**
- Обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению
21. В ЗС ГО № 5178, №5179 санузел, не используемые в хозяйственных целях, не закрыты и не опечатаны (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.2.24 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
- Пункт 3.2.24. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
- Нарушенное обязательное требование:**
- Санузлы, не используемые в хозяйственных целях, закрыты и опечатаны
22. В ЗС ГО № 5178, №5179 отсутствует документация (Паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и эксплуатации помещений; Журнал оценки технического состояния ЗС ГО; Сигнала оповещения гражданской обороны; План перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации; Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; Эксплуатационная схема электрообеспечения ЗС ГО; Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; Инструкции о мерах пожарной безопасности; Правила поведения укрываемых в ЗС ГО; Журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью; Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; Схема эвакуации укрываемых из очага поражения; Справочник телефонов) (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
- Подраздел 3.6, пункт 1. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
- Нарушенное обязательное требование:**
- В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется паспорт защитного сооружения гражданской обороны с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и эксплуатации помещений
23. Не проводится ежегодный осмотр ЗС ГО № 5178, №5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 4.1.1, 4.1.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
- Пункт 4.1.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'
- Нарушенное обязательное требование:**
- Осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

Не проводится комплексная оценка технического состояния ЗС ГО № 5178, №5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О

24. гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 4.1.1, 4.1.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 4.1.1, абзац первый, Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.
25. В ЗС ГО № 5178, №5179 не проводится технический осмотр и контрольная оценка технического состояния фильтров-подготовителей (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 4.4.1, 4.4.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Подраздел 4.4., Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Организацией проведены мероприятия по оценке технического состояния фильтров-подготовителей
26. В ЗС ГО № 5178, №5179 не производится техническое обслуживание и ремонт технических систем (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 5.1.1, табл. №2, п. 5.1.2, п. 5.1.3, п. 5.1.4, п. 5.1.5, п. 5.1.6, п. 5.1.7 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Подраздел 5.1., Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Организацией произведено техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе техническое обслуживание и ремонт технических систем и специального оборудования
27. В ЗС ГО № 5178, №5179 не производится окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО с установленной периодичностью (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 5.2.3 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Подраздел 5.2., Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Организацией произведено техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе планово-предупредительный ремонт строительных конструкций
28. Не производится техническое обслуживание средств связи и оповещения в ЗС ГО № 5178, №5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 5.3.1, п. 5.3.2, п. 5.3.3, п. 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Подраздел 5.3., Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Организацией произведено техническое обслуживание технических систем защитных сооружений гражданской обороны в полном объеме и с установленной периодичностью, в том числе техническое обслуживание средств связи и оповещения
29. Отсутствует обозначение ЗС ГО № 5178, №5179 путём нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 6.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место

выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Подраздел 6.2., Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, в том числе маршрутов движения укрываемых к защитным сооружениям гражданской обороны

30. На защитно-герметических дверях ЗС ГО № 5178, №5179 отсутствует порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 6.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, №5179

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 6.2.2. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Промаркированы защитные и защитно-герметические ворота, двери и ставни убежищ, а также все внутреннее оборудование защитного сооружения.

31. Не обозначены маршруты движения к ЗС ГО № 5178, № 5179 (ст. 1, ст. 9 ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п. 3, п. 10, п. 13 Порядка создания убежищ и иных сооружений гражданской обороны, утв. постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 26.11.2007; п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утв. Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687; п. 6.2.3, п. 6.2.4, п. 6.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583). Место выявления нарушения: ЗС ГО № 5178, № 5179

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 6.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Обозначены указателями маршрута движения к защитному сооружению при каждом изменении направления установленного образа

3

Сведения о выявлении нарушения являются результатом проведения выездной проверки. Указанные сведения являются достоверными, поскольку они основаны на результатах осмотра объектов, проверке документов, представленных заявителем, на месте проведения проверки. Сведения о выявлении нарушения являются достоверными, поскольку они основаны на результатах осмотра объектов, проверке документов, представленных заявителем, на месте проведения проверки. Сведения о выявлении нарушения являются достоверными, поскольку они основаны на результатах осмотра объектов, проверке документов, представленных заявителем, на месте проведения проверки. Сведения о выявлении нарушения являются достоверными, поскольку они основаны на результатах осмотра объектов, проверке документов, представленных заявителем, на месте проведения проверки.


**12. К настоящему акту прилагаются:**

1. протокол получения письменных объяснений от 09.04.2024 №2403 024-78 32-В О

2. протокол осмотра от 04.04.2024 №2403 024-78 32-В

Сведения о выявлении нарушения являются результатом проведения выездной проверки. Указанные сведения являются достоверными, поскольку они основаны на результатах осмотра объектов, проверке документов, представленных заявителем, на месте проведения проверки. Сведения о выявлении нарушения являются достоверными, поскольку они основаны на результатах осмотра объектов, проверке документов, представленных заявителем, на месте проведения проверки.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смурягин Станислав Константинович



Сведения о выявлении нарушения являются результатом проведения выездной проверки. Указанные сведения являются достоверными, поскольку они основаны на результатах осмотра объектов, проверке документов, представленных заявителем, на месте проведения проверки.

Смурягин Станислав Константинович - старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района управления по Красносельскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Красносельского района по пожарному надзору), телефон: 88127359657, e-mail: smurigin.s.k@78.mchs.gov.ru

Объем документа, ответственность за предоставление информации, достоверность сведений, полученных в результате проверки, несет лицо, указанное в документе.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

---

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <http://portal.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода

